

الضوابط الواجب توفرها لفتح مكتب مصرفي

استناداً الى قرار مجلس إدارة هذا البنك المرقم بالعدد ١٥٢ لسنة ٢٠١٩ والمتخذ بجلسته المرقمة بالعدد (خمس مئة وسبعة وثمانين بعد الألف) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢ تقرر الاتي: -

- ١- لا تقل مساحة المكتب إذا كان ضمن مجمع او بناية عن (٣٠) م^٢، ولا تقل مساحتها في المناطق خارج المجمع أو البناية عن (٥٠) م^٢.
- ٢- لا تقل واجهة البناية عن (٥) م^٢.
- ٣- تكون في المكتب مساحة الغرفة الحصينة (٤) م^٢ على ان يكون البناء للغرفة الحصينة من الكونكريت المسلح وبسمك لا يقل عن (٣٧) سم مع توفر باب حصين، أو خزانة حديدية عدد (٢) بمواصفات عالية الجودة وبحجمين كبير ومتوسط لحفظ النقود والأوراق المهمة على ان يتم نقل العملة النقدية سواء دولار او دينار الى أقرب فرع تابع للمصرف نهاية كل أسبوع.
- ٤- يجب ان تتوفر أماكن لتواجد الموظفين مقسمة حسب الوحدات المناط بها أعمال مصرفية.
- ٥- يجب نصب منظومة كاميرات للمراقبة لا تقل (٥) كاميرات داخل وخارج البناية.
- ٦- يجب ان يزود المكتب بمصدر للكهرباء ثلاثي الطور (٣ phase) وان تكون القابلات المستخدمة من النوع الجديد مع ضرورة ادخال مصدر الكهرباء للبناية بصورة امنة وخاصة الى الغرفة الحصينة على ان يتم فصل الكهرباء عن الغرفة الحصينة بعد الخروج منها).
- ٧- يجب ان يزود المكتب بمنظومة أطفاء الحريق على ان توزع على البناية وحسب المحددات القياسية.
- ٨- يجب ان تكون جميع الجدران الخارجية على الأقل بسمك (٩) انج مع استخدام بوابة رئيسية للمكتب من الحديد مع وضع حواجز في المداخل الأساسية عند الحاجة الى ذلك.
- ٩- فتحات الشبابيك من الالمنيوم المزجج مع وضع شبكة حماية من قضبان حديد مربع (١٢) ملم كل (٣) انج.
- ١٠- تقديم سند الملكية في حال كان العقار مسجل باسم المصرف مع موافقة البنك المركزي العراقي على الشراء أو عقد ايجار في حال كان العقار مؤجر ويكون العقد مصدق ومسجل لدى الهيئة العامة للضرائب.
- ١١- تقديم شهادة سلامة من الناحية الانشائية من قبل الجهة المعتمدة وقبل اشغال المبنى.
- ١٢- يجب ان يزود المكتب بمصدر آخر للتيار الكهربائي (مولدة كهربائية) من منشأ جيد وذات طاقة توليد تتناسب مع اعداد وأنواع الأجهزة المستخدمة في البناية.
- ١٣- يجب ان يزود المكتب بمنظومة انترنت متطورة وجيدة.
- ١٤- يجب ان يحتوي المكتب على مخارج للطوارئ وذات أبواب حصينة ومقاومة للحريق.
- ١٥- يجب ان تغطي كافة الاسطح بالعوازل المائية وبما يمنع تسرب المياه.
- ١٦- يجب ان يزود المكتب بمنظومة للتكييف (وحدات منفصلة سعة (٢) طن في اقل تقدير).
- ١٧- يجب ان يكون الزجاج المستخدم في البناية من النوع الجلايني او النوع العادي مع استخدام ورق مانع للتشطي.
- ١٨- يجب توفر أماكن لتواجد الزبائن.